

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

г. Реж
(место составления акта)

01 августа 2018 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Режевского городского округа от 21.06.2018 года № 1161 «О комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Режевского городского округа», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от " 21 " июня 2018г., утвержденной Главой Администрации Режевского городского округа Шлегелем В.Ф. с " 01 " августа 2018 г. по " 01 " сентября 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка»

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание по адресу: ул. Калинина, 12

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: детский сад к отопительному сезону готов

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка» являющийся объектом потребления тепловой энергии к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г. готов.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019г,
<*> к акту прилагаются документы, рассмотренные комиссией (указанные к программе проверки)

Председатель комиссии:

 В.Ф. Шлегель

Заместитель председателя комиссии:

 А.И. Качурин

Члены комиссии:

 С. М. Гусев

 М. А. Мантурова

 И.В. Клюева

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

01 августа 2018 г

 Лищинская Л. В.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

Выдан

Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка»

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. Здание по адресу: ул. Калинина, 12;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. от 01.08.2019 г.



Шлегель В.Ф.

м.п.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду).

Перечень замечаний

к Акту готовности потребителя тепловой энергии

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2013 г. № 28269

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условий	Нарушения нормативного документа
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Проводились	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Имеются в договоре	
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Проводились	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Удовлетворительное	
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено на 100%	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Поддерживаются в удовлетворительном состоянии	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Приборов учета на отопление не имеется	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Работоспособна	
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Имеются паспорта на прибор учета ГВС	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Отсутствуют	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	Утечек нет	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Нет	
14	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Задолженности нет	
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально – техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	ООО «Первая энергосервисная компания» обеспечены	
16	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Проведено	
17	Надежность теплоснабжения потребителей и тепловой энергии с учетом климатических условий	Удовлетворительная	