

**АКТ  
ОСМОТРА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  
В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «СКАЗКА»**

г. Реж

"09" октября 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель Управления образования:

главный специалист ОМТО МКУ ЦСУ - Д. Х. Мусина

заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» - Л. В. Лищинская

заместитель заведующего по АХЧ – О. В. Гущина

слесарь – сантехник – О. З. Корепанов

произвела осмотр системы отопления в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка» находящегося по адресу: г. Реж, ул. Калинина д. 12

В результате проведенного обследования установлено: : что при подаче полного давления в систему отопления , трубы в подвальном помещении не выдержат, так как находятся в аварийном состоянии (фото прилагается).

Под угрозой функционирование отопительной системы на зимний период 2020-2021 гг.


Замечания, заявления, сделанные при осмотре: необходим срочный ремонт системы отопления.

главный специалист ОМТО МКУ ЦСУ

заведующий МАДОУ «Детский сад № 5»

заместитель заведующего по АХЧ

слесарь – сантехник



Д. Х. Мусина Д. Х. Мусина

Л. В. Лищинская Л. В. Лищинская

О. В. Гущина О. В. Гущина

О. З. Корепанов О. З. Корепанов