

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.**

Выдан

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание по адресу: г. Реж, ул. Калинина, д. №12;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 1. 09.2019 г. № \_\_\_\_\_.



М.п.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду).

И.Г. Карташов

**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.**

г. Реж  
(место составления акта)

" 1 " сентября 2019 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Режевского городского округа от 05.07.2019 г. № 1126 «О комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Режевского городского округа».

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "05" июля 2019 г., утвержденной заместителем главы Администрации Режевского городского округа

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

Качуриным А. И., с 01 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка»

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:  
1. Здание по адресу: г. Реж, ул. Калинина, д. №12;

В ходе проведения проверки готовности к о к отопительному периоду комиссия установила: объект готов к отопительному сезону  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка» являющийся объектом потребления тепловой энергии к отопительному периоду 2019 – 2020 гг. готов.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020г,  
к акту прилагаются документы, рассмотренные комиссией (указанные к программе проверки)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ И.Г. Карташов

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ А.И. Качурин

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ М.А. Мантурова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ С.М. Гусев

\_\_\_\_\_ И.В. Клюева

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«      » 2019 г

\_\_\_\_\_

Лищинская Л. В.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ**  
**к Акту готовности потребителя тепловой энергии, осуществляющих**  
**деятельность на территории Режевского городского округа**

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Нарушения нормативного документа
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Акт от 10.07.2019г.	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Имеются в договоре	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Проводились	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Удовлетворит.	
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено на 100%	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	На территории трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции учреждения нет	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Приборов учета на отопление не имеется	
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Работоспособна	
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Имеются паспорта на прибор учета ГВС	
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Отсутствуют	
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Утечек нет	
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Нет	
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Нет	
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	ИП Васев А. В. обеспечены	
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Проведено	
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий	Удовлетворительная	