

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг.

г. Реж

" 22 " августа 2022 г.

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Режевского городского округа от 09.06.2022 года № 916 «О комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Режевского городского округа», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Главой Режевского городского округа Карташовым И.Г. с 1 августа по 1 сентября 2022г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, д. 12;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Объекты к отопительному сезону готовы.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: МАДОУ «Детский сад № 5», являющееся объектом потребления тепловой энергии к отопительному периоду 2022 – 2023г.г. готово.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023гг.: <*> к акту прилагаются документы, рассмотренные комиссией (указанные к программе проверки).

Председатель
комиссии:

Карташов И.Г.

Заместитель
председателя
комиссии.

Качурин А. И.

Члены комиссии

Клюева И.В.

Бауэр Д.Ю

Теплоснабжающая
компания

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 22 " августа 2022 г.  заведующий Лищинская Л. В.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения (приложения № 5, №6).

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание по адресу: Свердловская область, г. Реж ул. Калинина д. 12

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 22.08.2022г.



И.Г.Карташов

м.п.

ВЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ
к Акту готовности потребителя тепловой энергии, осуществляющих
деятельность на территории Режевского городского округа

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Нарушения нормативного документа
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Акт № 1 от 05.07.2022 г.	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Имеются в договоре	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Проводились	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Удовлетворит.	
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено на 100%	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	На территории трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции учреждения нет	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Приборов учета на отопление не имеется	
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Работоспособна	
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Имеются паспорта на прибор учета ГВС	
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Отсутствуют	
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Утечек нет	
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Нет	
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Нет	
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	ИП Мационг С. А. обеспечены	
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Проведено	
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий	Удовлетворительная	